

КНМ № 38230061000203556291 от 30.08.2023 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Иркутск, ул. Красноармейская, № 15, тел. 78-59-57

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. ЧЕРЕМХОВО, Г. СВИРСКУ И ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ**

Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А, тел. 5-65-78
e-mail: ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"22" сентября 2023 г., 15 час.00 мин. N 2308/212-38/159-П/АВП

(дата и время составления акта)

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

(место составления акта)

**Акт
выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнова Александра Викторовича от «30» августа 2023 г., 09 час. 30 мин. № 2308/212-38/159-П/РВП

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер:

10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

юридический адрес: Иркутская область, город Черемхово, ул. Советская, 2

фактическое место осуществления деятельности: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

ИНН: 3820003205; ОГРН: 1023802215887.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" сентября 2023 г., 17 час. 00 мин. по "11" сентября 2023 г., 18 час. 00 мин.

с "22" сентября 2023 г., 114 час. 00 мин. по "22" сентября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 час 00 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" сентября 2023 г., 17 час. 00 мин. по "11" сентября 2023 г., 17 час. 40 мин.

по месту: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 11.09.2023 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос

в следующие сроки:

с "11" сентября 2023 г., 17 час. 40 мин. по "11" сентября 2023 г., 18 час. 00 мин.

по месту: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол опроса контролируемого лица (представителя) от 11.09.2023 года

3) Истребование документов

в следующие сроки:

с "11" сентября 2023 г.,

по месту: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные контролируемым лицом;

2) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

№
п/п

Характер нарушений требований пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

Здание общежития расположенное по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25

1	В здании кабели системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают ее работоспособность в условиях пожара, так как проложены в горючем кабель-канале, также тип исполнения кабельного изделия не является огнестойким, не распространяющим горение	ст.4, ч.1 ст. 6, ст 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пп. 9.6-12.7; НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» п. 3.9; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.4.
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на наружную лестничную клетку, а также эвакуационных выходов непосредственно наружу из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться	ст.4, ч.1 ст. 6, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 26.

автоматическое открывание
запоров дверей
эвакуационных выходов по
сигналу систем
противопожарной защиты
здания и (или) дистанционно
сотрудником (работником),
осуществляющим
круглосуточную охрану.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:


- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении выездной проверки от «30» августа 2023 г., 09 час. 30 мин. № 2308/212-38/159-П/РВП;
- 2) Протокол осмотра от 11.09.2023 года;
- 3) Протокол опроса от 11.09.2023 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района
по пожарному надзору Яковлева Г.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку) 

Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по
пожарному надзору Яковлева Галина Андреевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» Мащенко О.Н. 22.09.2023

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 



КНМ № 38230061000203556291 от 30.08.2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А
тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/212-38/159-П/ПВП от 22.09.2023 года

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: законному представителю юридического лица директору государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области

«Черемховский педагогический колледж»

ИНН: 3820003205; ОГРН: 1023802215887

Маценко Оксана Николаевна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнова Александра Викторовича от «30» августа 2023 г., 09 час. 30 мин. № 2308/212-38/159-П/РВП в период с "11" сентября 2023 г., 17 час. 00 мин. по "11" сентября 2023 г., 18 час. 00 мин., с "22" сентября 2023 г., 14 час. 00 мин. по "22" сентября 2023 г., 15 час.00 мин., государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица:
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»
ИНН: 3820003205; ОГРН: 1023802215887

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор ГБПОУ ДО Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» Мащенко О.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
Здание общежития расположенное по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Кирова, 25				
1	В здании кабели системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают ее работоспособность в условиях пожара, так как проложены в горючем кабель-канале, также тип исполнения кабельного изделия не является огнестойким, не распространяющим горение	ст.4, ч.1 ст. 6, ст 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»пп. 9.6-12.7; НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»п. 3.9 ; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»п.3.4.	10.09.2024 г.	
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на наружную лестничную клетку, а также эвакуационных выходов непосредственно наружу из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое	ст.4, ч.1 ст. 6, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 26.	10.09.2024 г.	

открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» Мащенко О.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мащенко

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району, капитан вн. службы Яковлева Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Яковлева Г.А.

(подпись)