



(МЧС РОССИИ)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Иркутской области)
ул. Красноармейская 15, г.Иркутск, 664003
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Черемхово, г.Свирску и Черемховскому району
665413, г.Черемхово Иркутской области,
пер. Строительный, 1а
тел. 89914348250
E-mail: ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

08.11.2024 № ИВ-236-2-12-57
На № _____

Решение о прекращении исполнения предписания

Я, главный государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнов Александр Викторович, рассмотрев ходатайство государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» (далее по тексту — ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»), а также мотивированное представление государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Малеевой Д.Н. о прекращении исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП, установил следующее:

В период с "11" сентября 2023 г., 14 час. 00 мин. по "11" сентября 2023 г., 15 час. 00 мин., с "22" сентября 2023 г., 09 час. 00 мин. по "22" сентября 2023 г., 10 час.00 мин. 2023 г., проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» (ИНН: 3820003205; ОГРН: 1023802215887), юридический адрес: Иркутская область, город Черемхово, ул. Советская,2, фактическое место осуществления деятельности: Иркутская область, город Черемхово, ул. Советская, 2.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:

1. В здании кабели системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают ее работоспособность в условиях пожара, так как проложены в горячем кабель-канале, также тип исполнения кабельного изделия не является огнестойким, не распространяющим горение (ст.4, ч.1 ст. 6, ст 84 Федеральный

закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пп. 9.6-12.7; НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» п. 3.9; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.4.);

2. Выход с холла 1 этажа прямо от центрального входа на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ст. 4, ч.1 ст 6, ст 88 п.19 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.16 п/п Г; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 14);

3. Выход с холла 1 этажа с левой стороны от центрального входа на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ст. 4, ч.1 ст 6, ст 88 п.19 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.16 п/п Г; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 14).

Контролируемому лицу вручен акт проверки № 2308/212-38/158-П/АВП, предписание об устранении нарушений обязательных требований от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП, со сроком устранения нарушений 10.09.2024 года.

30.09.2024 г. в Главное управление МЧС России по Иркутской области поступило ходатайство от директора ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» Мащенко Оксаны Николаевны (№ 4656838732 от 30.09.2024 г) о продлении срока исполнения пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований N 2308/212-38/158-П/ПВП от 22.09.2023 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в связи с продлением срока завершения капитального ремонта, до 30.10.2024, по дополнительному соглашению 1 от 20.08.2024 г. к контракту 2/2024 от 15.04.2024 и пояснения подрядчика о задержке сроков изготовления и установки дверей с самозакрыванием и уплотнением в притворах по заключенному контракту № 103-ЧПК от 09.09.2024.

Решением главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнова А.В. срок исполнения

предписания N 2308/212-38/158-П/ПВП от 22.09.2023 года был продлен до 30.10.2024 г.

29.10.2024 года в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району от государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Черемховский педагогический колледж», юридический адрес: Иркутская область, город Черемхово, ул. Советская,2, фактическое место осуществления деятельности: Иркутская область, город Черемхово, ул. Советская, 2 поступило ходатайство о выполнении пунктов предписания от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП.

К ходатайству приобщены следующие документы и сведения, подтверждающие устранение нарушений, а именно:

- акт ввода технических средств системы АПС и СОУЭ в эксплуатацию от 25.10.2024 г., акт об окончании пусконаладочных работ от 25.10.2024г., акт выполненных работ от 25.10.2024 г., акт о проведении входного контроля от 25.10.2024 г., , ведомость смонтированных технических средств от 25.10.2024 г., акт проведения комплексного опробования средств противопожарной защиты от 25.10.2024 г.(пункт предписания № 1)

- акт сдачи-приемки выполненных работ по изготовлению и установки противодымных дверей № 44 от 15.10.2024г. (пункт предписания № 2,3)

- фотоматериалы устранения нарушения, при котором выход с холла 1 этажа прямо от центрального входа на лестничную клетку оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (пункт предписания № 2, фото № 1);

- фотоматериалы устранения нарушения, при котором выход с холла 1 этажа с левой стороны от центрального входа на лестничную клетку оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (пункт предписания № 3, фото № 2);

Согласно части 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В адрес ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» 02.11.2024 года направлено уведомление о назначении времени и места рассмотрения ходатайства о прекращении исполнения пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП.

В назначенное время в 16 час. 00 мин. 08.11.2024 года на рассмотрение ходатайства, прибыла директор ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» Мащенко О.Н.

В ходе рассмотрения ходатайства установлено, что предоставленных ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж», документов достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП исполнено.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 94 Закона № 248-ФЗ, принял решение:

1. Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 22.09.2024 № 2308/212-38/158-П/ПВП, выданное ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» считать исполненным.

2. Приобщить настоящее решение к материалам контрольно-наблюдательного дела.

3. Объявить заявителю и иным заинтересованным лицам, что жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора рассматривается вышестоящим органом государственного пожарного надзора.

Главный государственный инспектор
г. Черемхово, Свирска и Черемховского района
по пожарному надзору

Смирнов
Александр
Викторович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00F124A48A7840F3DFB076752C4D020F75
Владелец: Смирнов Александр Викторович
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025